Câblette souple de liaison



utilisation

La câblette souple s'utilise pour le câblage des appareils lorsque la mise en oeuvre des conducteurs à âme massive ou à âme câblée rigide est trop difficile.

description

- La câblette est constituée d'un conducteur en cuivre de section 16^2 multibrins souple de type HO 7 VK.
- A chaque extrémité une douille en cuivre étamé est sertie en usine. La douille est conçue pour un raccordement dans une borne à cage ou à plaquette ou dans une borne à perforation d'isolant.
- La longueur L de la liaison est précisée sur la page de droite.



CABLETTE SOUPLE DE LIAISON

références

Code	Désignation	Longueur L en cm	Nomenclature Enedis	Unité de vente
J045	**1 LIAISON 16² BLEUE L560**	56	69 80 074	10
J046	**1 LIAISON 16² NOIRE L530**	53	69 80 075	10
J047	**1 LIAISON 16² BLEUE L700**	70	-	10
J048	**1 LIAISON 16² NOIRE L700**	70	-	10
J041	**1 LIAISON 16² BLEUE L1200**	120	-	10
J042	**1 LIAISON 16² NOIRE L1200**	120	-	10
J808	**TROUSSE 2 LIAISONS 16² (1 bleue - 1 noire)**	56+53	-	1
J809	**TROUSSE 4 LIAISONS 16² (1 bleue - 3 noires)**	56+3x44	-	1
VARIANTE : CONDUCTEUR 25²				
J132	**1 LIAISON 25² BLEUE L700**	70	-	5
J133	**1 LIAISON 25² NOIRE L700**	70	-	5

variantes

Les extrémités de la câblette souple peuvent être raccordées à deux embouts à perforation d'isolant en vue d'un raccordement sur d'autres conducteurs.
Sections possibles pour les conducteurs à raccorder :
- Conducteurs aluminium à âme massive : 16M 25M 35M 50M
- Conducteurs aluminium ou cuivre à âme câblée rigide : 10C 16C 25C 35C
- Conducteurs Cuivre à âme multibrin : 10² 16² 25² (Dans ce cas, la connexion ne doit être réalisée que si l'extrémité du conducteur est compactée).



Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
***P660**	**TROUSSE LIAISONS 16² EBCP AU MONO 2 PERFO**	67 26 130	1
***P662**	**TROUSSE LIAISONS 16² EBCP AU TRI 2 PERFO**	67 26 131	1

* Les trousses P660 et P662 peuvent servir dans le cas de l'évolution vers le compteur électronique dans le coffret S20.